



**Ministerul Justiției**  
**Administrația Națională a Penitenciarelor**  
**Penitenciarul Constanța Poarta Albă**

**AVOCATUL POPORULUI**  
**REGISTRATURĂ GENERALĂ**  
**INTRARE Nr. 17705 / 29. NOV. 2017**

Exemplar nr.1  
Nr. C<sub>2</sub> 82472 / PCTPA / 24.11.2017

**Domnului Victor CIORBEA**  
**Avocatul Poporului**  
**Adresa: Str. Eugeniu Carada; Nr.3; Sector 3; Mun. București; Cod Poștal: 030057**

*Referitor la "Recomandarea nr.43 din 3 noiembrie 2017, înregistrată în unitatea noastră la data de 09.11.2017 cu numărul C<sub>2</sub> 82472.*

Stimate domn

În conformitate cu art.29<sup>^</sup>12, alin.(1) din Legea Nr.35 din 13 martie 1997 Republicată *privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului*, vă transmitem răspunsul motivat privind recomandările, cu indicarea punctului de vedere față de cele constatate și a măsurilor care au fost luate.

Pentru o cât mai clară prezentare a măsurilor implementate și a punctului de vedere privind problematica tratată de fiecare recomandare în parte răspunsul constă în "*Planul de măsuri asumate de Penitenciarul Constanța Poarta Albă urmare a recomandărilor instituției Avocatul Poporului nr.43 din 3 noiembrie 2017*", anexat.

Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe comisar șef de penitenciare Lucian Ion ROMAN, telefon 0241853777, fax 0241/853524, e-mail [ppalba@anp.gov.ro](mailto:ppalba@anp.gov.ro).

Cu deosebită considerație,

**Comisar de penitenciare Florentin MUSCALU**

**Director**  
**Penitenciar Constanța Poarta Albă**





PLANUL DE MĂSURI ASUMATE DE PENITENCIARUL CONSTANȚA POARTA ALBĂ URMARE A RECOMANDĂRI NR.43 DIN 3  
NOIEMBRIE 2017 A INSTITUȚIEI AVOCATULUI POPORULUI

Nr. Recomandare	Recomandarea	Măsuri întreprinse de la control și până în prezent	Măsuri ce se vor întreprinde/Termen de realizare	Punct de vedere legat de problematica în cauză
1	Realizarea unei dezinsecții eficiente având în vedere constatarea existenței insectelor dăunătoare(gândaci, ploșnițe) la data efectuării vizitei în camera E10.7.1 și asigurarea bunei funcționări a tuturor instalațiilor pentru duș din cadrul spălătoriei comune destinată camerelor de cazare E10.7.1 și E10.7.2.	1.1.Penitenciarul Constanța Poarta Albă a realizat imediat o acțiune de dezinsecție. Fotocopii ale documentelor privind acțiunea de dezinsecție sunt cuprinse în anexă.	1.1.2.Penitenciarul Constanța Poarta Albă va asigura permanent realizarea de intervenții pentru prevenirea apariției de focare de insecte sau rozătoare.	1.1.3. La Penitenciarul Constanța Poarta Albă au fost realizate numeroase intervenții pe camerele de deținere și în alte puncte vulnerabile pentru a asigura condiții optime de igienă. Toate aceste acțiuni, oricât de numeroase ar fi, nu pot genera rezultate eficiente fără implicarea beneficiarilor acestor măsuri. Menținerea igienei în camerele de detenție este obligația persoanelor cazate în aceste camere, care trebuie să participe zilnic, în mod activ la curățarea și aerisirea camerei.

Nr. Recomandare	Recomandarea	Măsuri întreprinse de la control și până în prezent	Măsuri ce se vor întreprinde/Termen de realizare	Punct de vedere legat de problematica în cauză
1		<p>1.2.Au fost montate pare de duș noi unde au fost constatate lipsă sau defecte.</p> <p><i>Fotografii privind starea actuală a grupului sanitar care deservește camera E10.7.1 sunt cuprinse în anexă</i></p>	<p>1.2.2.Monitorizarea permanentă a stării tehnice a instalațiilor sanitare pentru remedierea la timp a defecțiunilor.</p>	<p>Dacă persoanele private de libertate nu mențin curățenia în camerele în care sunt cazați și nu strâng reziduurile menajere (<i>în special cele alimentare</i>), focarele de insecte și rozătoare nu pot fi împiedicate să apară, indiferent de acțiunile întreprinse.</p> <p>1.2.3. Demontarea sau defectarea acestor piese este cauzată tot de persoanele private de libertate care doresc, din diferite motive (debit mai mare de apă) să folosească instalația de apă caldă fără para de duș.</p> <p>Persoanele private de libertate au obligația să acorde atenția cuvenită păstrării, în stare funcțională, a bunurilor din dotarea camerei și a celorlalte spații în care își desfășoară activitatea.</p>

Nr. Recomandare	Recomandarea	Măsuri întreprinse de la control și până în prezent	Măsuri ce se vor întreprinde/Termen de realizare	Punct de vedere legat de problematica în cauză
2	<p>Dotarea corespunzătoare cu cabine de toaletă la grupul sanitar comun destinat camere camerelor de cazare E10.7.1 și E10.7.2 (unde, la momentul efectuării anchetei erau cazați 48 de deținuți), astfel încât să fie respectate prevederile art.5, alin.(2) din Normele minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr.2772/C/2017, conform căroră "Grupurile sanitare se dotează cu instalații sanitare și se amenajează astfel încât să se asigure cel puțin o chiuvetă, un WC și un duș pentru maxim 10 persoane private de libertate".</p>	<p>2.1. Dotarea solicitată implică realizarea de lucrări de natura investițiilor. Pentru realizarea unor astfel de lucrări este necesară parcurgerea a mai multe etape și aprobarea obiectivului de investiții de către ordonatorii superiori de credite. Astfel această recomandare nu poate fi pusă în practică la acest moment, iar pentru secția respectivă nu există aprobată nicio lucrare de natura investițiilor care să permită o estimare a timpului în care se va putea pune în aplicare.</p>	<p>2.2. Singura măsură care poate fi luată este cea de a diminua numărul de persoane private de libertate cazate în camerele de deținere E10.7.1 și E10.7.2 astfel încât să fie respectată această cerință. Această măsură nu poate fi luată de Penitenciarul Constanța Poarta Albă deoarece toate camerele de deținere sunt supraaglomerate.</p>	<p>2.3. Ordinul Ministrului Justiției nr.2772/C/2017 din 17 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate prevede la ART. 2, alin.(1): "Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentațiilor pentru obiective de investiții, reparații capitale, modernizare, modificare, transformare și extindere a fondului construit, în baza reglementărilor legale în vigoare." Astfel încât cerințele prevăzute de art.5, alin.(2) din ANEXĂ NORME minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate la Ordinul Ministrului Justiției nr.2772/C/2017, sunt obligatorii în cazul în care se efectuează lucrări de natura investițiilor.</p>

Nr. Recomandare	Recomandarea	Măsuri întreprinse de la control și până în prezent	Măsuri ce se vor întreprinde/Termen de realizare	Punct de vedere legat de problematica în cauză
2				Menționăm că la acest obiectiv nu au fost realizate astfel de lucrări în perioada de la intrarea în vigoare a OMJ Nr. 433/C din 5 februarie 2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate care avea prevederi similare.
3	Urgentarea asigurării unui iluminat artificial corespunzător în camera de cazare E10.7.1	<p>3.1. Au fost luate urgent măsuri de înlocuire a becurilor lipsă sau arse.</p> <p>Fotografia privind starea instalației de iluminat artificial din camera E10.7.1 este cuprinsă în anexă.</p>	<p>3.2. Monitorizarea permanentă a stării tehnice a instalațiilor de iluminat artificial pentru remedierea la timp a defecțiunilor.</p>	<p>3.3. Lumina artificială corespunde standardelor tehnice recunoscute în domeniu.</p>

\*Starea camerei de deținere vizată este prezentată în anexă

Comisar șef de penitenciare Florentin MUSCALU  
Director  
Penitenciarul Constanța Poarta Albă

Comisar șef de penitenciare Lucian Ion ROMAN  
Director adjunct Economico - Administrativ

DSL/PCTPA-SEA/23.11.2017

# ANEXĂ : STAREA CAMERELOR DE DEȚINERE SECȚIA E10.7.1 ȘI A GRUPULUI SANITAR CARE O DESERVEȘTE.

**1.1. Asigurarea condițiilor de microclimat – prevenirea infestării cu insecte.**


**Măsuri luate:**

- acțiune de dezinsecție în data de: 31.10.2017
- substanțe folosite :K-otrine

Măsură		Unitate	Unități	Perioada	Costul	Observații
1	Dezinsecție	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
2	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
3	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
4	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
5	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
6	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
7	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
8	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
9	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
10	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
11	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
12	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
13	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
14	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
15	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
16	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
17	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
18	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
19	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
20	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
21	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs
22	Tratament	10	10	31.10.2017	250.000	Execuție în curs

**1.2. Asigurarea condițiilor pentru încălzire în grupului sanitar care deservește camera E10.7.1.**

- Măsuri luate:**
- înlocuirea a trei pere de duș defecte sau lipsă



**3.1. Asigurarea unui iluminat artificial corespunzător în camera de cazare E10.7.1**

**Măsuri luate:**

- înlocuirea becurilor lipsă sau arse.



